



Pylväs nro:	X	Y	Jalusta:	Pylvään koko:	Pituus:	Valaisin teho:
1	24502662.42	6684245.10	SJ-4	10m	10m	55.0W
2	24502705.63	6684239.09	SJ-4	10m	10m	92.0W
3	24502751.28	6684231.63	SJ-4	10m	10m	92.0W
4	24502795.99	6684226.29	SJ-4	10m	10m	92.0W
5	24502842.70	6684218.83	SJ-4	10m	10m	92.0W
6	24502884.29	6684207.73	SJ-4	10m	10m	108.0W
7	24502925.57	6684187.15	SJ-4	10m	10m	108.0W
8	24502965.96	6684165.25	SJ-4	10m	10m	108.0W
9	24503003.25	6684138.93	SJ-4	10m	10m	55.0W
10	24503035.64	6684110.20	SJ-4	10m	10m	55.0W
11	24503067.09	6684079.90	SJ-4	10m	10m	55.0W
12	24503100.35	6684044.10	SJ-4	10m	10m	55.0W
13	24503130.38	6684008.36	SJ-4	10m	10m	55.0W
14	24503164.81	6683975.78	SJ-4	10m	10m	55.0W
15	24503177.79	6683987.88	SJ-4	10m	10m	55.0W
16	24503147.16	6684024.07	SJ-4	10m	10m	55.0W
17	24503115.03	6684058.56	SJ-4	10m	10m	55.0W
18	24503078.51	6684091.17	SJ-4	10m	10m	55.0W
19	24503091.71	6684089.22	KBR-4	6m	6m	20.0W
20	24503071.08	6684118.19	KBR-4	6m	6m	20.0W
21	24503051.61	6684130.98	SJ-4	10m	10m	2x55.0W
22	24503014.87	6684153.04	SJ-4	10m	10m	55.0W
23	24503041.09	6684165.42	KBR-4	8m	8m	55.0W
24	24503126.62	6684081.17	KBR-4	6m	6m	20.0W
25	24503130.67	6684064.33	KBR-4	8m	8m	55.0W
26	24503149.35	6684098.03	KBR-4	8m	8m	55.0W
27	Jalusta olemassa				8m	55.0W
28	24502838.96	6684213.54	KBR-4	6m	6m	20.0W
29	24502807.30	6684216.25	KBR-4	6m	6m	20.0W
30	24502775.71	6684223.15	KBR-4	6m	6m	20.0W
31	Valaisin vaihto					55.0W

- = METALLIPYLVÄS, + LED VALAISIN (UUSI)
- = MAADOITUS ELEKTRODI CU16, 25M (UUSI)
- = OLEMASSA OLEVA VALAISINPISTE

Valaistusluokka M4+P3
 Kaapelit asennetaan suoraan maahan.
 Alitukset putkitetaan A-ik suojaputkella.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
 ETRS-GK24/N2000

TUNNUS	MUUTOS	PÄIVÄMÄÄRÄ	PIIRT.	SUUNN.TARK.
SIJAINTI LOHJA				
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE KARSTUNTIE Hossantie-Hiidensalmen silta				
TALT.	PVM. 02.09.2020	PIIRT. RLI	SUUN. ALA	TYÖ N:O
	SUUN. RLI	HYV.	VAL	PIIR. N:O
LOHJAN KAUPUNKI Tekninen toimi, Kunnallistekniikka Suunnittelu ja rakennuttaminen			1	