

Rakennuspaikka	Kiinteistötunnus	Kiinteistön nimi	Lupatunnus
	Tontin/rakennuspaikan osoite		
Vastaava työnjohtaja	Nimi		Koulutus
	Osoite		
	Sähköpostiosoite		Puhelin virka-aikana
1. Savupiipun tarkastus Vastaavan työnjohtajan tarkastuskohteet	<input type="checkbox"/> Savuhormi pääpiirustusten ja leikkauspiirustuksen mukainen => <input type="checkbox"/> Tulisijan ja savuhormin paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä <input type="checkbox"/> Paikalla muurattu tiilipiippu <input type="checkbox"/> Valmishormi, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Tuotekilpi on asennettu <input type="checkbox"/> Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötila luokka T) <input type="checkbox"/> Savuhormin suojaetäisyydet Ympäristöministeriön asetuksen *, RakMK E3 ja CE-merkinnän mukaiset <input type="checkbox"/> Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate) <input type="checkbox"/> Savuhormin korkeus pääpiirustusten, Ympäristöministeriön asetuksen * ja RakMK E3 mukainen <input type="checkbox"/> Savuhormin tuennat ja vakavuus <input type="checkbox"/> Savuhormin pinnoitus, rappaus, slammaus <input type="checkbox"/> Savuhormin pellitys ja suojus <input type="checkbox"/> Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (RakMK F2) <input type="checkbox"/> Savuhormin huolto- ja käyttöohjeet työmaalla		
Nuohoojamestarin tarkastuskohteet	<input type="checkbox"/> Savuhormin nuohousluukut ja nuohottavuus <input type="checkbox"/> Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi <input type="checkbox"/> Tuotekilpi on asennettu <input type="checkbox"/> Huomautuksia:		
	Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys		
	Vastaava työjohtaja		Asentaja / muurari
2. Tulisijojen tarkastus ennen käyttöönottoa (huom. kiukaat) Vastaavan työnjohtajan tarkastuskohteet	<input type="checkbox"/> Tulisija, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) <input type="checkbox"/> Tulisijan liitos hormiin <input type="checkbox"/> Takkaimuri vaadittu suunnitelmissa <input type="checkbox"/> Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle <input type="checkbox"/> Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset <input type="checkbox"/> Palamaton lattiasuojus (huom. tulisijan alusta) <input type="checkbox"/> Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Kannellinen, palamaton tuhka-astia on kiinteistöllä		
Nuohoojamestarin tarkastuskohteet	<input type="checkbox"/> Tulisijan liitos hormiin <input type="checkbox"/> Tulisijan nuohousluukut ja nuohottavuus <input type="checkbox"/> Huomautuksia:		
	Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys		
	Vastaava työjohtaja		Asentaja / muurari

3. Liitteet (tarvittaessa)	<input type="checkbox"/> Muutoslupa on haettu / Muutospiirustukset on hyväksytty Lupapisteessä. Hyväksytyt suunnitelmat ovat liitteenä, jos savuhormi poikkeaa pääpiirustuksista. <input type="checkbox"/> Savuhormin esite ja tyyppihyväksyntätodistus <input type="checkbox"/> Valmistajan todistus tulisijan horminkantokyvystä (kun hormiliitos tulisijan päältä) <input type="checkbox"/> Muut mahdolliset liitteet:
--------------------------------------	---

CE-TUOTEKILPI

CE-merkinnän tulee olla itse tuotteessa tai sen etiketissä. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, sen tulee olla pakkauksessa tai mukana olevissa kaupallisissa asiakirjoissa.

Kilpi sisältää valmistajatiedot sekä koodin, joka paljastaa tuotteen ominaisuudet.

Kilpi tulee olla asennettuna savuhormiin ja tulisijaan pysyvästi **ennen osittaista- tai loppukatselmusta**.

Kilvet on suositeltavaa kuvata tarkastuspöytäkirjan liitteeksi.

TÄYTTÖOHJE

Vastaava työnjohtaja seuraa savuhormin sekä tulisijan rakentamista sekä tarkastaa järjestelmän ennen sen käyttöönottoa sekä merkitsee tekemänsä tarkastukset tarkastuspöytäkirjaan.

Jokaisesta savuhormista sekä tulisijasta (takat, kiukaat, kaminat yms.) täytetään erikseen oma tarkastusasiakirja!

Kopion tarkastuspöytäkirjasta liitetään viimeistään viikkoa ennen osittaista- ja loppukatselmusta Lupapisteeseen. Alkuperäinen tarkastuspöytäkirja arkistoidaan koko hanketta koskevan tarkastusasiakirjan yhteyteen.

Dokumentoinnissa syntyvät valokuvat yms. dokumentit tulee liittää Lupapisteeseen yhtenä tarkastuspöytäkirjan liitetiedostona (PDF). Materiaalien dokumentoinnissa on hyvä valokuvata esim. kuormakirjat, lähetysluettelot ja materiaali tiedot.

Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä.

Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työjohtaja ja asentaja / muurari ovat tarkastamisella hyväksyneet peittämisen.

Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työjohtaja ja asentaja / muurari ovat tarkastamisella hyväksyneet käyttöönotettavaksi.

Ympäristöministeriön asetuksen * = Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

MRL 125§, RakMK E3, RakMK E8, RakMK F2